



CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS PANDEMIA COVID-19 – MARÇO 2020

- 1) Quantidade de leitos de UTI adulto: _____
- 2) Quantidade de leitos de UTI pediátrica: _____
- 3) Quantidade de leitos de internação em enfermaria: _____

Os leitos de UTI oferecidos são exclusivos para atendimento de pacientes com COVID-19?

() Sim () Não

Obs: Se a resposta for não, há barreira física para separação dos demais leitos?

() Sim () Não

Os leitos de UTI oferecidos são os leitos da UTI existente ou Plano de Contingência adaptado em outra área física do hospital?

Dispõe de gerador de energia elétrica?

() Sim () Não

Leitos de UTI: deverão atender o disposto na RDC 07 de 2010 da ANVISA e RDC 50 de 2002 da ANVISA.

- Dispõe de recursos humanos de acordo com a RDC 7/2010 ANVISA?

- Médico diarista/rotineiro: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos matutino e vespertino, com título de especialista em Medicina Intensiva

() Sim () Não

- Médicos plantonistas: no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada turno.

() Sim () Não

- Enfermeiros assistenciais: no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada turno.

() Sim () Não

- **Técnicos de enfermagem:** no mínimo 01 (um) para cada 02 (dois) leitos em cada turno.

() Sim () Não

- **Fisioterapeutas:** no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 horas diárias de atuação.

() Sim () Não

- **Funcionários exclusivos para serviço de limpeza** da unidade, em cada turno.

() Sim () Não

- **Área física respeita as dimensões estabelecidas na legislação?**

Leitos de UTI:

9,0 m² por leito com distância de 1 m entre paredes e leito, exceto cabeceira, de 2 m entre leitos e pé do leito = 1,2 m (o espaço destinado à circulação da unidade pode estar incluído nesta distância)

() Sim () Não

Leitos de isolamento UTI:

10,0 m² com distância de 1 m entre paredes e leito, exceto cabeceira e pé do leito = 1,2m com sistema de exaustão.

() Sim () Não

Posto de enfermagem:

Deve possuir 6,0m² com pia para preparo de medicação e pia para higienização das mãos.

() Sim () Não

- **Possui ambientes de apoio?**

-Sala de utilidades () Sim () Não

-Sala de espera para acompanhantes e visitantes () Sim () Não

-Quarto de plantão com banheiro () Sim () Não

-Sala administrativa (secretaria) () Sim () Não

-Rouparia () Sim () Não

-Depósito de material de limpeza () Sim () Não

-Depósito de equipamentos e materiais () Sim () Não

-Copa () Sim () Não



-Sanitários com vestiários para funcionários (mas. e fem.) ()Sim () Não

-Sanitário para pacientes (geral) ()Sim () Não

- A UTI dispõe de materiais e equipamentos de acordo com a complexidade do serviço?

()Sim () Não

Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no mínimo, os seguintes equipamentos e materiais:

- pia para higienização das mãos;
- painel de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido, vácuo clínico);
- cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e rodízios;
- equipamento para ressuscitação manual do tipo balão auto-inflável, com reservatório e máscara facial: 01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) para cada 02 (dois) leitos;
- estetoscópio;
- conjunto para nebulização;
- quatro (04) equipamentos para infusão contínua e controlada de fluidos (“bomba de infusão”), com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 03 (três) leitos:
- equipamentos e materiais que permitam monitorização contínua de:
 - a) frequência respiratória;
 - b) oximetria de pulso;
 - c) frequência cardíaca;
 - d) cardioscopia;
 - e) temperatura;
 - f) pressão arterial não-invasiva.
- ventilador pulmonar mecânico microprocessado: 01 (um) para cada 02 (dois) leitos, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) leitos, devendo dispor, cada equipamento de, no mínimo, 02 (dois) circuitos completos,
- kit (“carrinho”) contendo medicamentos e materiais para atendimento às emergências: 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ou fração;
- equipamento desfibrilador e cardioversor, com bateria: 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos;

- equipamento para aferição de glicemia capilar, específico para uso hospitalar: 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos;

- A UTI dispõe de serviço de laboratório clínico?

() Sim () Não

- A UTI dispõe de serviço de imagem?

() Sim () Não

Leitos de internação em enfermaria

- Área física dos quartos respeita as dimensões estabelecidas na legislação?

() Sim () Não

10,0m² = quarto de 1 leito,

7,0m² por leito = quarto de 2 leitos

6,0m² por leito = enfermaria de 3 a 6 leitos

Nº máximo de leitos por enfermaria = 6

Distância entre leitos paralelos = 1m

Distância entre leito e paredes: cabeceira = inexistente; pé do leito = 1,2 m; lateral = 0,5m

- Dispõe de pia para higienização das mãos

() Sim () Não

- Dispõe de painel de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido, vácuo clínico)

() Sim () Não

- Dispõe de cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e rodízios

() Sim () Não

- Dispõe de banheiro para pacientes nos quartos

() Sim () Não

- Posto de enfermagem:

Deve possuir 6,0m² com pia para preparo de medicação e pia para higienização das mãos.

() Sim () Não

- Possui ambientes de apoio?

-Sala de utilidades () Sim () Não



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Vigilância em Saúde - DEVISA
Coordenadoria Setorial de Vigilância Sanitária



- Rouparia () Sim () Não
- Depósito de material de limpeza () Sim () Não
- Copa () Sim () Não
- Sanitários para funcionários (mas. e fem.) () Sim () Não