

ANÁLISES DE ÁGUA REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA (PRÓ-ÁGUA) NAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS DURANTE O ANO DE 2006

PARÂMETROS																							
GVS	Município	Pop. IBGE 2005	BACTERIOLÓGICOS				FÍSICO-QUÍMICOS																
			Coliformes Totais		Coliformes Termotolerantes		Cor		Turbidez		pH			Cloro Residual Livre			Flúor						
			N	P	N	NA	N	NA	N	NA	N	NA	N	NAPR		N	NA		NAPR	2,0 < CRL ≤ 5,0	N	NA	
														< 6,0	> 9,5		< 0,2	> 5,0				< 0,6	> 0,8
17	CAMPINAS	1.045.706	140	58	140	17	140	5	140	5	140	11	2	60	23	1	1	1	1	0	0		

Legenda:

(N) - Número de amostras analisadas

(P) - Presença

(NA) - Não atende ao padrão de potabilidade em legislação

(NAPR) - Não atende ao padrão recomendado em legislação